



2 : 工作車庫壁面を露出配管配線

1 : 別途工事にて敷設の既設コンクリートトラフに収容

動力幹線サイズ一覧表

種別	負荷名称	幹線NO.	幹線配線サイズ	配管サイズ	
				露出部	隠蔽部
動力幹線	工作車庫動力分電盤 P2	1	CV100 □-1C×3	(HIVE70)	

特記事項

※特記なきブルボックスサイズは、下記とする。

- ⓐ: 500×400×400(ステンレス製, WP)
- ⓑ: 500 □×300(ステンレス製, WP)
- ⓒ: 300×500×200(ステンレス製, WP)
- ⓓ: 200×400×400(ステンレス製, WP)

部分配置図(1)  
(幹線設備)

工事名称	沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増設工事(電気)	工 期	平成29年1月19日～平成29年12月8日
工事場所	沖縄県那覇市宇安次権377-2	図面名称	部分配置図(1)(幹線設備)
発注機関	沖縄都市モノレール株式会社	縮 尺	S=1/200(A1)-1/400(A3)
摘 要	「完成図」	図面番号	E-03
検 印	管理建築士	名 称	株式会社 大城組
	設 計	代表取締役	花城 一郎
	製 図	所 在 地	沖縄県浦添市勢理客四丁目18番5号